# 令和４年度　三戸地区不燃物埋立最終処分場　維持管理情報

１．埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量（単位：㎥）

| | 年度合計 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 焼却残渣 | 96.7 | 5.5 | 3.9 | 5.7 | 0.0 | 53.0 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| 破砕残渣 | 283.0 | 30.5 | 34.1 | 30.7 | 30.4 | 26.6 | 15.7 | 36.5 | 21.1 | 33.3 | 24.1 | | |
| 不燃物 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| 合計 | 379.7 | 36.0 | 38.0 | 36.4 | 30.4 | 79.6 | 44.3 | 36.5 | 21.1 | 33.3 | 24.1 | | |

２．残余の埋立容量（単位：㎥）

| | | |
|---|---|---|
| 計画埋立量 | 87,000 | 最終覆土量5,766㎥含む |
| 埋立量 | 70,687 | 令和5年1月末時点の埋立量 |
| 埋立残余容量 | 10,547 | 最終覆土量を除いた残余容量 |

３．施設の点検記録

| 点検日 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遮水工 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | |
| 法面 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | |
| 調整池 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | |
| 防凍措置 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | |
| 浸出水処理設備 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | |

４．放流水の水質検査結果

| | | 採水日 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 試料受付日 | 4月28日 | 5月16日 | 6月2日 | 7月1日 | 8月4日 | 9月1日 | 10月6日 | 11月1日 | 12月1日 | 1月5日 | | |
| 計量項目 | 単位 | 基準値 | | | | | | | | | | | | |
| 水素イオン濃度 | － | 5.8～8.6 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 7.4 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | | |
| 生物化学的酸素要求量 | mg/L | 60以下 | 3.9 | 1.9 | 4.0 | <0.5 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | <0.5 | 4.0 | 4.2 | | |
| 化学的酸素要求量 | mg/L | 90以下 | 2.8 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | 3.3 | | |
| 浮遊物質 | mg/L | 60以下 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 2.0 | <1 | ＜1 | | |
| アルキル水銀化合物 | mg/L | 検出されないこと | － | 不検出 | － | － | － | － | － | － | － | － | | |