令和５年度　三戸地区不燃物埋立最終処分場　維持管理情報

１．埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量（単位：㎥）

	年度合計	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
焼却残渣	5.5	3.7	1.8										
破砕残渣	68.4	30.8	37.6										
不燃物	0.0	0.0	0.0										
合計	73.9	34.5	39.4										

２．残余の埋立容量（単位：㎥）

計画埋立量	87,000	最終覆土量5,766㎥含む
埋立量	70,816	令和5年5月末時点の埋立量
埋立残余容量	10,418	最終覆土量を除いた残余容量

３．施設の点検記録

点検日	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
遮水工	異常なし	異常なし										
法面	異常なし	異常なし										
調整池	－	－										
防凍措置	異常なし	異常なし										
浸出水処理設備	異常なし	異常なし										

４．放流水の水質検査結果

		採水日												
		試料受付日	4月27日	5月16日										
計量項目	単位	基準値												
水素イオン濃度	－	5.8～8.6	7.9	8.0										
生物化学的酸素要求量	mg/L	60以下	0.8	＜0.5										
化学的酸素要求量	mg/L	90以下	3.3	2.5										
浮遊物質	mg/L	60以下	<1	＜1										
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	－	不検出										