

浄化槽維持管理業務仕様書

1. 業務の内容

三戸地区葬祭場の合併浄化槽（流量調整型担体流動ろ過循環方式 クボタ KRZ-1A 80人槽）の保守点検と汚泥の引き抜きをするものです。

①保守点検（2週間毎に1回） 本年度は2.6回を予定

- ・ポンプ、モーター等の点検
- ・浄化槽機能診断
- ・消毒剤の点検・補充
- ・汚泥の調整（清掃時期の判定）・移送

②浄化槽汚泥（スカム）引き抜き清掃（年1回以上）

- ・約1.2m³を予定（※）しております。

※汚泥発生量が不明のため、1.2m³を予定しております。

- ・汲み取り清掃料、水張り手数料を含みます。

2. 点検項目一覧

水質分析項目	点検回数
1. PH 2. 臭気 3. 透視度 4. DO 5. 水温 6. 残留塩素濃度 浄化槽機能点検、外観(漏水)、薬剤(消毒剤)の補充	<u>2.6回</u> （2週間毎に1回） ※別紙のとおり

3. 汚泥引き抜き量

貯留槽容量（平面図参照）	汲み取り
1. ばっ気スクリーン 0.719m ³ 2. 原水ポンプ 2.711m ³ 3. 汚泥濃縮貯留槽 3.911m ³ 4. 固液分離槽 3.520m ³ 5. 水槽内洗い水（10%） 1.100m ³ 合 計 11.961m ³	年1回以上。 貯留槽合計は約1.2m ³ となりますが槽内の汚泥（スカム）のみ、汲み取りして下さい。
※第一ろ過槽、担体流動槽、担体ろ過槽内にバキュームホースを入れないで下さい。	